



LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA  
**LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA**  
Reģ.Nr. 90000031813, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, LV-2010  
Tālrunis 67752507, fakss 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv

---

29.03.2011. Nr.17-5/13

Iepirkuma pretendentiem

Par iepirkumu „Preču kontroles sistēmas, portatīvā svītru kodu skenera iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas bibliotēkas telpu modernizēšanai”,  
ID Nr. LU PSK 2011/1 ERAF

2011. gada 28. martā Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas iepirkuma komisija ir saņēmusi pretendenta e-pasta vēstuli ar jautājumiem par iepirkumu „*Preču kontroles sistēmas, portatīvā svītru kodu skenera iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas bibliotēkas telpu modernizēšanai*”, ID Nr. LU PSK 2011/1 ERAF.

**Jautājumi.**

Kā tiks montēti vadi starp antenām virs grīdas segumu vai zem grīdas seguma? Kāds segums grīdai vai borēt varēs grīdā? Vai no sadales skapja būs izvilkts atsevišķs 220V barošanas kabelis ar zemējumu un sadales skapī būs atsevišķs slēdzis?

**Atbildot** uz e-pasta vēstulē jautāto, iepirkuma komisija paskaidro, ka kontroles sistēma paredzēta uzstādīt koridorā, kur platums ir 1300 mm. Ja iespējams, vadus starp antenām var montēt pa sienām, izmantojot piekaramos griestus. Barošanu jāpieslēdz sadales skapim, kurš atrodas koridorā apmēram 10 m attālumā no uzstādīšanas vietas, montāžu veicot zem piekaramiem griestiem.

Paldies par uzdotajiem jautājumiem!

Direktore

I. Eriņa

Kačkeris 29408561